

Regulator ecoKOM 200 Classic



DO KOMINKÓW Z PŁASZCZEM WODNYM



QUALITY INTERNATIONAL
FORUM JAKOŚCI 2008

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001



INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

WYDANIE: 7.1
PROGRAM: 54.xx

20.04.2012



Spis treści

1. BEZPIECZEŃSTWO INSTALOWANIA UŻYTKOWANIA	4
2. INFORMACJE OGÓLNE	4
3. WYKONANIA REGULATORA	5
4. DYREKTYWA WEEE 2002/96/WE	5
5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI	5

INSTRUKCJA OBSŁUGI 7

6. OBSŁUGA REGULATORA	8
6.1. Zadawanie temperatur	8
7. MENU REGULATORA	9
8. TRYBY PRACY REGULATORA	10
8. TRYBY PRACY REGULATORA	10
8.1. Tryb pracy „Automatyczny”	10
8.2. Tryb pracy „Półautomatyczny”	10
8.3. Tryb pracy „Rozpalanie”	11
8.4. Tryb pracy „Wygaszanie”	11
8.5. Tryb pracy „Ręczny”	11
9. FUNKCJE CWU REGULATORA	12
9.1. Funkcje\Bez priorytetu	12
9.2. Funkcje\Priorytet CWU	12
9.3. Funkcje\Bez CWU	12
10. ALARMY	12
11. MENU OPCJE	13
11.1. Opcje palenia	13
11.2. Wykrywanie braku opału	14
11.3. Konfiguracja We/Wy	14
11.4. Wyjście H	15
11.5. Kalibracja przepustnicy	15
11.6. Ustawienia serwisowe	16
11.7. Przywrócenie parametrów fabrycznych	16
11.8. Tabela parametrów domyślnych	17
12. MENU OBSŁUGA	17
12.1. Menu obsługa\ Ustawienia	17
12.2. Menu obsługa\ Ekran	17
12.3. Menu obsługa\ Głośność	18
12.4. Menu obsługa\ Zegar	18
13. WYŁĄCZENIE	18

INSTRUKCJA INSTALACJI 19

14. DANE TECHNICZNE	20
14.1. Skład zestawu	20
15. MONTAŻ ECOKOM 200	20
15.1. Instalacja regulatora	20
15.2. Podłączenie obwodów zewnętrznych. ...	21
16. SCHEMAT APLIKACYJNY	22
16.1.1. Obsługa złącz	24
16.1.2. Podłączenie obwodów sieciowych	24
16.1.3. Podłączenie wyjścia H	24
16.1.4. Podłączenie czujników temperatury	25
16.1.5. Instalacja przepustnicy PPD	25
16.1.6. Podłączenie przepustnicy PPD	26
17. ZAMKNIĘCIE OBUDOWY	26
18. USTAWIENIA SERWISOWE	27
19. TYPOWE NIEDOMAGANIA UKŁADU	29

Spis rysunków


I


Rys. 2.1 Schemat funkcyjny	4
Rys. 3.1 Tabela wykonań regulatora	5
Rys. 6.1 Ekran powitalny	8
Rys. 6.2 Ekran główny	8
Rys. 7.1 Wywołanie menu regulatora	9
Rys. 7.2 Wygląd menu regulatora	9
Rys. 7.3 Tryby menu głównego regulatora	9
Rys. 7.4 Widok struktury menu	9
Rys. 8.1 Ikony trybów pracy regulatora	10
Rys. 8.2 Ekran pracy w trybie „Automatycznym”	10
Rys. 8.3 Ekran pracy w trybie „Półautomatycznym”	10
Rys. 8.4 Ekran pracy trybu „Rozpalanie”	11
Rys. 8.5 Ekran pracy trybu „Wygaszanie”	11
Rys. 8.6 Ekran pracy trybu „Ręczny”	11
Rys. 10.1 Ekran alarmu	12
Rys. 11.1 Działanie detekcji braku opału	14
Rys. 11.2 Ustawienie szybkości opadania temperatury	14
Rys. 11.3 Ekran logowania użytkownika	16
Rys. 12.1 Elektroniczna tabliczka znamionowa	17
Rys. 12.2 Ekran opcji wyświetlacza	17
Rys. 12.3 Ekran opcji dźwięku	18
Rys. 12.4 Ekran ustawiania zegara	18
Rys. 13.1 Ekran wyłączenia	18
Rys. 15.1 Sposób otwarcia obudowy	21
Rys. 15.2 Instalacja regulatora na ścianie	21
Rys. 15.3 Widok wnętrza regulatora z zaciskami	21
Rys. 16.1 Schemat aplikacyjny	22
Rys. 16.2 Schemat aplikacyjny z instalacjami systemu zamkniętego	23
Rys. 16.3 Obsługa złącz zaciskowych	24
Rys. 16.4 Podłączenie zasilania sieciowego	24
Rys. 16.5 Podłączenie wyjścia H	25
Rys. 16.6 Podłączenie zaworu trójdrogowego	25
Rys. 16.7 Podłączanie czujników temperatur	25
Rys. 16.8 Sposób podłączenia przepustnicy	26
Rys. 16.9 Podłączenie przepustnicy PPD do regulatora	26
Rys. 17.1 Zamknięcie obudowy krok pierwszy	26
Rys. 17.2 Zamknięcie obudowy krok drugi	26
Rys. 18.2 Informacja o błędnie wprowadzonym hasle	27
Rys. 19.1 Rysunek instalacyjny obudowy	33


1. BEZPIECZEŃSTWO INSTALOWANIA I UŻYTKOWANIA


Regulator może być użytkowany tylko w obrębie gospodarstwa domowego i podobnego.


Przed przystąpieniem do montażu, napraw czy konserwacji oraz podczas wykonywania wszelkich prac przyłączeniowych należy bezwzględnie odłączyć zasilanie sieciowe oraz upewnić się czy zaciski i przewody elektryczne nie są pod napięciem.


 Po wyłączeniu regulatora za pomocą klawiatury na zaciskach regulatora występuje napięcie niebezpieczne


 Regulator nie może być wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem


 Należy stosować dodatkową automatykę zabezpieczającą instalację ciepłej wody użytkowej, instalację CO przed skutkami awarii regulatora bądź błędów w jego oprogramowaniu


 Należy dobrać wartość programowanych parametrów do danego typu kominka uwzględniając wszystkie warunki pracy instalacji. Błędny dobór parametrów może doprowadzić do stanu awaryjnego kominka (przegrzewanie płaszcza kominka itp.)


 Modyfikacja zaprogramowanych parametrów powinna być przeprowadzana tylko przez osobę zaznajomioną z niniejszą instrukcją


 Stosować tylko w obiegach grzewczych wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami


 Instalacja elektryczna, w której pracuje regulator powinna być zabezpieczona bezpiecznikiem dobranym odpowiednio do stosowanych obciążeń


 Regulator nie może być użytkowany z uszkodzoną obudową


 W żadnym wypadku nie wolno dokonywać modyfikacji konstrukcji regulatora

 W regulatorze zastosowano odłączenie elektroniczne podłączonych urządzeń (działanie typu 2Y zgodnie z PN-EN 60730-1). Oznacza to, że przy zasilaniu regulatora napięciem 230V, na wyjściach pomp występuje napięcie niebezpieczne, nawet gdy nie są oneysterowane


 Należy uniemożliwić dostęp dzieci do regulatora


 Przed otwarciem obudowy należy odłączyć zasilanie sieciowe

 Regulator powinien być zainstalowany zgodnie z wymaganiami normy EN 60335-1, przez wykwalifikowanego i autoryzowanego instalatora

 Nie montować urządzenia pod napięciem.


 Zwarcie na wyjściu pompy prowadzi do uszkodzenia urządzenia.

 W urządzeniu nie ma bezpiecznika wymienialnego przez instalatora lub użytkownika

 Zabrania się eksploatacji urządzenia nie sprawnego lub naprawianego przez nieautoryzowany serwis.

2. INFORMACJE OGÓLNE

Regulator ecoKOM 200 jest nowoczesnym urządzeniem elektronicznym służącym do regulacji procesu spalania w kominku tak, aby utrzymać temperaturę wody na płaszczu wodnym na zadanym poziomie. Regulacja ta odbywa się poprzez sterowanie dopływem powietrza do paleniska kominka. Regulator steruje pracą pomp CO, CWU. Realizuje dodatkowe funkcje takie jak np. wyłączenie dodatkowego kotła czy priorytety. Rozkład informacji na ekranie przedstawiono na Rys. 6.2. Schemat funkcyjny regulatora przedstawia rysunek poniżej.



Rys. 2.1 Schemat funkcyjny

3. WYKONANIA REGULATORA

TABELA WYKONAŃ

ecoKOM 200	
WYKONANIE: <i>Do kominków z płaszczem wodnym</i>	
Basic	<i>P1, P2, T1, T2, H</i>
Classic	<i>P1, P2, T1, T2, H, PPD</i>
Plus	<i>P1, P2, T1, T2, H, PPD, RS</i>
OSPRZĘT: <i>Elementy dodatkowe takie jak przepustnica etc.</i>	
PPDxxx	<i>Przepustnica powietrza dolotowego, gdzie xxx to średnica nominalna przepustnicy: 100, 200 tylko CLASSIC i PLUS</i>
ecoKOM 200 Classic PPD100 Przykład oznaczania: ecoKOM 200 Classic PPD100	

Rys. 3.1 Tabela wykonań regulatora.

4. DYREKTYWA WEEE 2002/96/WE

Zakupiony produkt zaprojektowano i wykonano z materiałów najwyższej jakości i komponentów, które podlegają recyklingowi i mogą być ponownie użyte.



Jeżeli produkt jest oznaczony powyższym symbolem przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to że produkt spełnia wymagania Dyrektywy

Europejskiej 2002/96/WE

Zaleca się zapoznanie z lokalnym systemem odbioru produktów elektrycznych i elektronicznych.

Zaleca się działanie zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucenie zużytych produktów do pojemników na odpady gospodarcze. Właściwe usuwanie starych produktów pomoże uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.

5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI

Prosimy o staranne przechowywanie niniejszej instrukcji montażu i obsługi oraz wszystkich innych obowiązujących dokumentacji, aby w razie potrzeby można było w każdej chwili z nich skorzystać. W razie przeprowadzki lub sprzedaży urządzenia należy przekazać dołączoną dokumentację nowemu użytkownikowi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ecoKOM 200 Classic

6. OBSŁUGA REGULATORA

Regulator posiada system TOUCH&PLAY ułatwiający jego obsługę poprzez pokrętkę obrotową z przyciskiem.


Aby uruchomić regulator należy przytrzymać wciśniętą gałkę pokrętki przez 3 sekundy. Na ekranie wyświetli się ekran powitalny:



Rys. 6.1 Ekran powitalny

Po ekranie powitalnym regulator przejdzie do okna głównego.

Gdy regulator zostanie uruchomiony, a temperatura płaszcza będzie większa od temperatury podanej parametrem **Tpraca** (opis parametru znajduje się w rozdziale 11.3) kominek przejdzie w tryb pracy automatycznej. Gdy aktualna temperatura będzie niższa od niej, to regulator uruchomi się w trybie rozpalania. Dodatkowo osiągnięcie przez kominek temperatury **Tpraca** uruchamia animację płomieni na ekranie (wewnątrz kominka).



Rys. 6.2 Ekran główny

6.1. Zadawanie temperatur

Temperatury CO oraz CWU w regulatorze ecoKOM 200 zadawane są bezpośrednio z okna głównego.

Sposób zadawania i odczytu temperatur pokazano na przykładzie temperatury zadanej płaszcza w poniższym przykładzie.

Prezentowana temperatura jest aktualnie zmierzona.

Kręć pokrętkę należy ustawić kursor na żądanej pozycji (reprezentowana jako białe cyfry na czarnym polu) jest to tryb zaznaczenia. Teraz regulator pokazuje temperaturę zadaną.

Naciśnięcie pokrętki w trybie zaznaczenia powoduje miganie wartości i wprowadza tryb edycji.

Kręcenie pokrętką w trybie edycji powoduje zmianę tej wartości.

Ponowne kliknięcie zatwierdza zmianę wartości i przechodzi do trybu zaznaczenia (regulator pokazuje temperaturę zadaną obiegu).

Przemieszczając kursor na inną pozycję regulator pokazuje temperaturę zmierzoną obiegu. Regulator również wyłączy kursor po upływie czasu **Timeout**.

W zależności od aktywnego trybu pracy (opis trybów pracy znajduje się w rozdziale 8) na ekranie głównym dostępne są następujące edycje:


	Automatyczny	Półautomatyczny	Rozpalanie	Wygazanie	Ręczny
zadawanie temperatury CO	X		X		
zadawanie temperatury CWU	X	X	X	X	
zadawanie otwarcia przepustnicy		X			X
włączenie pompy CO					X
włączenie pompy CWU					X
włączenie styku wyjścia H					X


Podczas ładowania zasobnika CWU regulator potrzebuje dla płaszcza wodnego wyższej temperatury, wynika to ze sprawności wymiennika. Jeżeli podczas ładowania zasobnika **TzCO** jest mniejsza niż **TzCWU+TpodCWU** regulator podniesie temperaturę zadaną płaszcza aby efektywnie naładować zasobnik.



Z uwagi na oscylacje temperatur nie zaleca się zadawania **TzCWU** większej niż **TzCO-TpodCWU**.

7. MENU REGULATORA

Zmiany ustawień regulatora dokonuje się przez system menu. Wywołanie **MENU** dokonuje się poprzez naciśnięcie lub pokręcenie pokrętła w oknie głównym tak, aby została zaznaczona ikona . Należy nacisnąć gałkę pokrętła wg poniższego schematu.



Rys. 7.1 Wywołanie menu regulatora

Po wywołaniu **MENU** na ekranie wyświetli się ekran z ikonami funkcji regulatora:



Rys. 7.2 Wygląd menu regulatora


Na środku ekranu zostanie zaznaczona aktywna ikona na Rys. 7.2, jest to ikona „Tryby pracy”. Teraz kręcąc pokrętłem można przemieszczać się pomiędzy pozycjami menu. W menu głównym będą to:



Rys. 7.3 Tryby menu głównego regulatora


Struktura menu regulatora przedstawiona jest na Rys. 7.4

Aby wyjść z menu należy ustawić kursor na ikonie i nacisnąć pokrętło. Również po upływie czasu określonego parametrem **Timeout** urządzenie wyjdzie do okna głównego.



Rys. 7.4 Widok struktury menu.

8. TRYBY PRACY REGULATORA



Regulator posiada pięć trybów pracy: „Automatyczny”, „Półautomatyczny”, „Rozpalanie”, „Wygaszanie”, „Ręczny”.


Wyboru trybu pracy regulatora dokonuje się wybierając w **MENU** pozycję „Tryb pracy”. Na ekranie pojawi się niższy poziom menu z trybami pracy. Kręcenie pokrętką pozwala wybrać żądany tryb.



Rys. 8.1 Ikony trybów pracy regulatora

Praca w każdym z trybów sygnalizowana jest ikoną wyświetlaną w prawej części okna głównego (Rys. 6.2).

8.1. Tryb pracy „Automatyczny”




Tryb pracy „Automatyczny” polega na takim dozowaniu powietrza dolotowego do kominka, aby utrzymać zadany poziom temperatury płaszcza wodnego. Algorytm sterowania przepustnicą kominka oparty został na regulacji PID (regulator proporcjonalno -całkująco -różniczkujący).

Praca pompy CWU zależy w tym trybie od wybranej funkcji priorytetu (opisane w rozdziale 9)


W tym trybie w oknie głównym możliwe są następujące akcje:

- zadawanie temperatury CO;
- zadawanie temperatury CWU;
- wejście do menu.




Rys. 8.2 Ekran pracy w trybie „Automatyczny”

Jeżeli podczas palenia temperatura płaszcza spadnie poniżej temperatury **Tpraca**, regulator wyłączy pompy CO oraz CWU i wystartuje czas „t-wydłuż. wygasz.” Jeżeli po upływie tego czasu temperatura nie wzrośnie do poziomu danego parametrem „Tpraca” regulator zgodnie z ustawieniem funkcji „Automat. wyłącz.” wyłączy regulator lub przejdzie w stan **STOP**.

 Jeżeli w wyniku palenia, w trybie automatycznym przepustnica przez dłuższe okresy czasu jest zamknięta, a temperatura jest w okolicy temperatury zadanej lub jest większa może oznaczać to, że ilość opału jest za duża w stosunku do zapotrzebowania instalacji na ciepło. Ilość dostarczanego opału powinna być dobrana indywidualnie do kominka oraz aktualnego zapotrzebowania instalacji na ciepło


8.2. Tryb pracy „Półautomatyczny”




Tryb pracy „Półautomatyczny” polega na ręcznym sterowaniu przepustnicą z poziomu panelu regulatora. Regulator sam zgodnie z algorytmem pracy będzie sterował pracą pomp CO oraz CWU. Automatycznie będą działać funkcje priorytetu pracy pompy CWU.

W tym trybie w oknie głównym możliwe są następujące akcje:

- zadawanie otwarcia przepustnicy PPD;
- zadawanie temperatury CWU;
- wejście do menu.

 Z uwagi na to, że procesem palenia steruje użytkownik, nie ma w tym trybie możliwości ustawienia temperatury zadanej CO.




Rys. 8.3 Ekran pracy w trybie „Półautomatyczny”

Jeżeli w wyniku błędnego sterowania przepustnicą dojdzie do przekroczenia temperatury krytycznej 90°C płaszcza, regulator przełączy tryb pracy na automatyczny i samodzielnie wysteruje przepustnicę oraz pompy.

Gdy podczas palenia temperatura płaszcza spadnie poniżej temperatury **Tpraca**, regulator wyłączy pompy CO oraz CWU i wystartuje czas „t-wydłuż. wygasz.” Jeżeli po upływie tego czasu temperatura nie wzrośnie do poziomu danego parametrem „Tpraca” regulator zgodnie z ustawieniem funkcji „Automat. wyłącz.” wyłączy regulator lub przejdzie w stan **STOP**.

8.3. Tryb pracy „Rozpalanie”




Jest to tryb przydatny podczas rozpalania kominka. Przepustnica powietrza dolotowego zostanie otwarta na wartość parametru „Przep. rozpalanie.” dostarczając do kominka żadaną dawkę powietrza.

Gdy temperatura wody na płaszczy osiągnie temperaturę daną parametrem **Tpraca**, regulator zezwoli na działanie pomp CO oraz CWU i będzie kontynuował rozpalanie do czasu, aż temperatura płaszcza osiągnie wartość **Tz-4°C**. Wówczas regulator przełączy tryb pracy na automatyczny.

W tym trybie w oknie głównym możliwe są następujące akcje:

- zadawanie temperatury CO;
- zadawanie temperatury CWU;
- wejście do menu.




Rys. 8.4 Ekran pracy trybu „Rozpalanie”

W każdej chwili można przełączyć regulator na dowolny tryb pracy wywołując go z menu.

Tryb rozpalania dodatkowo wywołuje się automatycznie po uruchomieniu regulatora. Gdy temperatura płaszcza (czujnik **T1**) jest mniejsza od temperatury **Tpraca**.

8.4. Tryb pracy „Wygaszanie”




Tryb przydany jest wtedy, gdy trzeba z różnych przyczyn zakończyć palenie w kominku (np. wyjście z domu).

Po wywołaniu tego trybu regulator zamknie przepustnicę powietrza. Gdy temperatura spadnie poniżej wartości parametru **Tpraca** (zniknie animacja płomieni na ekranie głównym), regulator wstrzyma pracę pomp CO oraz CWU i uruchomi timer „t-wydłuż. wygasz.” Jeżeli po upływie tego czasu temperatura nie wzrośnie do poziomu danego parametrem „Tpraca” regulator zgodnie z ustawieniem funkcji „Automat. wyłącz.” wyłączy regulator lub przejdzie w stan **STOP**.



Nie zaleca się pozostawiania kominka bez kontroli.




Rys. 8.5 Ekran pracy trybu „Wygaszanie”

W tym trybie w oknie głównym możliwe są następujące akcje:


- zadawanie temperatury CWU;
- wejście do menu.

8.5. Tryb pracy „Ręczny”



W tym trybie wszystkie akcje automatyczne są wstrzymane, poza sytuacją, gdy zostanie przekroczona maksymalna dozwolona temperatura pracy (90°C). Wtedy sterownik zgłosi alarm i przejdzie do trybu pracy automatycznej.

Tryb ręczny daje możliwość ręcznego włączania pomp, wyjścia rezerwowego oraz zadanieysterowania przepustnicy.



Rys. 8.6 Ekran pracy trybu „Ręczny”

W oknie głównym trybu ręcznego możliwe są następujące akcje:

- włączanie i wyłączanie pompy CO;
- włączanie i wyłączanie pompy CWU;
- zadawanie otwarcia przepustnicy;
- włączanie i wył. styku rezerwowego H;
- wejście do menu.

9. FUNKCJE CWU REGULATORA

Regulator posiada wbudowane trzy funkcje pracy CWU:

9.1. Funkcje\Bez priorytetu



Ten tryb wyłącza priorytet dla pompy CWU i obie pompy CO oraz CWU są jednakowo uprawnione do korzystania z ciepła, a ładowanie zasobnika CWU nie będzie powodowało zatrzymania pompy CO.

9.2. Funkcje\Priorytet CWU



Zatrzymanie pompy CO, podczas zapotrzebowania na ciepło w zasobniku CWU ($T_2 < T_{zCWU-Hist. CWU}$), tak aby jak najszybciej nagrzać zasobnik. Razem z funkcją priorytetu zastosowana jest opcja wybiegu CO (ustawienia wybiegu dokonuje się w menu Ustawienia we/wy opisane w rozdziale 11.3). Jeżeli zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową trwa długo regulator będzie cyklicznie włączać pompę CO na czas 30s, aby zapobiec ew. zbytniemu wychładzaniu się instalacji CO. Włączenie funkcji priorytetu sygnalizowane jest pokazaniem ikony kranu w lewym górnym rogu ekranu jak na Rys. 6.2.

9.3. Funkcje\Bez CWU




Wyłączenie obsługi pompy CWU, dane z czujnika T2 nie są brane pod uwagę podczas algorytmów pracy. Pompa ładująca ciepło w zasobnik CWU zostanie zatrzymana.



Jeżeli jest uszkodzony czujnik CWU, aby umożliwić dalszą pracę kominka w układzie CO należy włączyć tą funkcję. Alarm pochodzący od czujnika CWU nie będzie zgłaszany.

10. ALARMY




Nieprawidłowości w pracy regulatora zgłaszane są w postaci alarmów.

Regulator wyposażono w funkcję inteligentnego alarmu. Oznacza to, że regulator rozpoznaje typ sytuacji alarmowej i w zależności od jej charakteru podejmuje odpowiednie akcje alarmowe.



Gdy na ekranie głównym z prawej strony (gdzie wyświetlana jest ikona aktywnego trybu pracy) zaczyna migać ikona trójkąta z wykrzyknikiem oznacza to, że wystąpiła sytuacja alarmowa. Teraz poprzez wejście przez menu **Alarmy** mamy dostęp do

treści oraz numeru kodowego zgłaszanego przez regulator alarmu (rys. poniżej).



Rys. 10.1 Ekran alarmu

Lista alarmów

Kod	Alarm
1	„Płaszcz przegrzany” Alarm informujący o przegrzaniu płaszcza wodnego. Zostaje zgłoszony, gdy temperatura płaszcza zmierzona przez czujnik T1 osiągnie wartość 90°C. Regulator zapobiegając zagotowaniu wody w kominku podejmie następujące akcje: <ul style="list-style-type: none"> •zamknie przepustnicę powietrza dolotowego •włączy pompę CO (jeżeli jej praca została zatrzymana np. przez funkcję priorytetu CWU) •włączy pompę CWU, nawet gdy nie ma zapotrzebowania na ciepłą wodę (rozładowanie może trwać aż do osiągnięcia temperatury Tmax ustawianej w menu serwisowym).
2	„Uwaga !!! Próba wyłączenia regulatora przy wysokiej temperaturze” Monit pojawi się w sytuacji, gdy użytkownik będzie próbował wyłączyć regulator pomimo temperatury płaszcza (na czujniku T1) wyższej od ustawionej wartości Tpraca . Wybranie TAK spowoduje wyłączenie regulatora, a praca pomp zostanie wstrzymana. Nie zaleca się wyłączania regulatora przy wysokich temperaturach płaszcza.

3 „Uszkodzenie czujnika T1”

Alarm o nieprawidłowym działaniu lub uszkodzeniu czujnika **T1**. Należy sprawdzić połączenia czy nie zaistniała przerwa lub zwarcie w obwodzie czujnika. Przy wystąpieniu tego alarmu regulator zamknie przepustnicę powietrza dolotowego i włączy pompę CO, aby nie dopuścić do ewentualnego zagotowania wody w płaszczu.



4 „Uszkodzenie czujnika T2”

Alarm o nieprawidłowym działaniu lub uszkodzeniu czujnika **T2**. Należy sprawdzić połączenia, czy nie zaistniała przerwa lub zwarcie w obwodzie czujnika. Przy wystąpieniu tego alarmu regulator przestanie ładować ciepło do zasobnika CWU. Jeżeli zastosowany jest układ bez zasobnika ciepłej wody użytkowej, to aby regulator nie zgłaszał alarmu należy włączyć funkcję „Bez CWU” opisaną w rozdziale 9.3

5 „Brak opału”


Monit o kończącym się opale w palenisku kominka. Monit ten może pojawiać się tylko w trybie pracy automatycznej, jeżeli jest zgłaszany zbyt często i w nieodpowiednich momentach oznacza to, że funkcja detekcji braku opału wymaga kalibracji. Szczegółowy opis parametrów funkcji detekcji braku opału znajduje się w rozdziale 11.2

11. MENU OPCJE



Ikony widoczne w „**Opcjach**” dają nam dostęp do poszczególnych ustawień związanych z procesem palenia i obsługą wyjść regulatora. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji znajduje się w poniższych rozdziałach.

11.1. Opcje palenia




W tym menu dokonuje się ustawień parametrów palenia regulatora. Poniżej znajduje się szczegółowy opis parametrów.


Przep. rozpalanie – Procent otwarcia przepustnicy w trybie pracy **rozpalania**. Jeżeli rozpalenie kominka wymaga maksymalnej ilości powietrza należy ustawić wartość 100 tego parametru

Automat. wyłącz. – Jeżeli zostanie ustawiona wartość **TAK** regulator (gdy temperatura spadnie poniżej **Tpraca-Histereza CO** i upłynie czas dany jako **t wydłuż. wygasz.**) zostanie wyłączony. Jeżeli funkcja zostanie wyłączona poprzez ustawienie **NIE**, regulator po upływie czasu wydłużenia wygaszania zamknie przepustnicę do wartości danej parametrem **Przep. Wył./wyg.**


t wydłuż. wygasz. – jest to czas wydłużenia wygaszania. Zostaje zliczany od momentu, gdy temperatura kominka (czujnik **T1**) spadnie poniżej **Tpraca-Histereza CO**. Po upływie tego czasu regulator (o ile temperatura w trakcie odliczania nie wzrośnie powyżej **Tpraca**) przejdzie w tryb **STOP** lub zostanie wyłączony (jeżeli została włączona funkcja automatycznego wyłączenia).

Przep. Wył./wyg. – otwarcie przepustnicy powietrza dolotowego w trybie STOP oraz wyłączonym

 Ustawienie innej wartości niż 0 pozwala utrzymać szybę kominka w czystości. (nie zostanie zakopcona jeżeli kominek zostanie wyłączony gdy w palenisku znajduje się jeszcze żar)

 Ze względów bezpieczeństwa zaleca się ustawienie wartości tego parametru na 0 (przepustnica po wyłączeniu zostanie zamknięta). Zabezpiecza to przed zbytym rozpalamiem się kominka w trybie wyłączonym (gdy pompy stoją).

11.2. Wykrywanie braku opału



Regulator wyposażono w funkcję detekcji braku opału. Funkcja detekcji braku opału działa jedynie w trybie pracy automatycznej.


Zasada działania detekcji braku opału jest następująca: gdy w wyniku palenia temperatura spadnie w stosunku do temperatury zadanej o wartość daną parametrem **dT braku opału**, regulator uruchomi algorytm różniczkujący i będzie badał szybkość opadania temperatury paleniska. Jeżeli szybkość spadku temperatury będzie wyższa niż dana jako **Det. braku opału**, regulator zgłosi monit „Brak opału” oraz potwierdzi go trzema krótkimi piknięciami. Kolejny monit zostanie zgłoszony po upływie czasu **Monit opału** (jeżeli znowu zostaną spełnione powyższe warunki).

Do obsługi funkcji przewidziano następujące parametry:


Wykr. braku opału – pozwala włączyć (WŁ) lub wyłączyć (WYŁ) funkcję detekcji braku opału. Wyłączenie funkcji powoduje, że monity oraz sygnały dźwiękowe braku opału nie będą zgłaszane;

dT braku opału – różnica temperatur **Tz-T1**, od której regulator będzie wykrywał brak opału;

Monit opału – czas, co jaki wyświetlane będą kolejne monity braku opału.


 Jeżeli monit „Brak opału” zgłaszany jest zbyt często należy wydłużyć czas **Monity opału**.

Det. braku opału – poziom detekcji braku opału. Wartość 2 reprezentuje najwolniejsze opadanie, wartości większe reprezentują szybsze opadanie temperatury płaszcza;




Rys. 11.1 Działanie detekcji braku opału

Detal A



Rys. 11.2 Ustawienie szybkości opadania temperatury

11.3. Konfiguracja We/Wy



Menu dedykowane jest opcjom związanym z obsługą wyjść regulatora.


Tpraca – minimalna temperatura płaszcza, zezwalająca na uruchomienie pomp. Ustawienia tego parametru zabezpieczają kominiek przed rośnieniem i uszkodzeniem wymiennika. Gdy temperatura na płaszczu kominika (czujnik **T1**) osiągnie wartość daną tym parametrem, to pompy CO oraz CWU mogą rozpocząć swoje działanie. Gdy w trybie automatycznym, półautomatycznym oraz wygaszania temperatura płaszcza spadnie poniżej **Tpraca-Histeresa CO**, regulator wyłączy pompy i wystartuje timer **t wydłuż.** **wygasz.** (opisany w rozdziale 11.1). Jeżeli po upływie tego czasu temperatura nie wzrośnie powyżej **Tpraca**, regulator podejmie akcję zgodną z ustawieniem parametru **Automat. wyłącz.** (opisane w rozdziale 11.1 czyli wyłączy regulator lub przejdzie w tryb pracy stop).

Wybieg CO – Czas przerwy w działaniu pompy CO przy włączonej funkcji priorytetu CWU. Gdy pompa CO zostanie wyłączona przez funkcję priorytetu CWU, **wybieg CO** co ustawiony tym parametrem czas włączy pompę CO na okres **30 sekund**.


Antyzastanie – Czas zadziałania funkcji zapobiegającej zablokowaniu nieużywanych pomp. Gdy kominiek nie pracuje, pompy zostaną uruchomione na **30 sekund** co podany czas (liczony w dniach).

TpodCWU – Temperatura podwyższenia podczas ładowania CWU. Jeśli jest zapotrzebowanie na ciepło ($T2 < TzCWU - \text{Histereza CWU}$) ładowanie zasobnika rozpoczyna się, gdy temperatura płaszcza **T1** jest większa od temperatury zasobnika **T2** o wartość tego parametru. Aby zapobiec przed ciągłym włączaniem i wyłączaniem pompy CWU (na granicy $T + T_{\text{podCWU}} = T2$) zastosowano pomocniczą **Histereza CO**. Dodatkowo jeżeli **TzCO** jest mniejsza niż temperatura **TzCWU + TpodCWU**, regulator podniesie temperaturę zadaną kominka na czas ładowania zasobnika CWU.

11.4. Wyjście H



W tym podmenu ustawia się sposób funkcjonowania wyjścia **H** w regulatorze.

 *Opcjeysterowania wyjścia H nie działają w trybie pracy ręcznej od przepustnicy nie działa w trybie pracy ręcznej.*

Powyżej Tpraca – po osiągnięciu temperatury płaszcza danej parametrem **Tpraca**, zostanieysterowane wyjście **H**. Wyłączenie wyjścia nastąpi, gdy temperatura spadnie poniżej parametru **Tpraca - Histereza CO**.

Płaszcz przegrzany – gdy temperatura na płaszczu osiągnie temperaturę 90°C zostanieysterowane wyjście **H**. (razem z alarmem o kodzie 1 mówiącym o przegrzaniu płaszcza). Wyłączenie wyjścia nastąpi gdy temperatura spadnie do wartości **90° - Histereza CO**.


Powyżej Tzad. – pozwala ustawić, powyżej której temperatury zadanej regulatorysteruje wyjście H. Do ustawienia możliwe są opcje CO oraz CWU. Gdy zostanie zaznaczona opcja „Powyżej Tzad” regulator pokaże okno z wyborem temperatury, którą chcemy monitorować. Przy zaznaczeniu opcji CO wyjście zostanieysterowane gdy temperatura na czujniku T1 osiągnie wartość zadaną obiegu CO. Wyłączenie nastąpi gdy temperatura spadnie o T1-Histereza CO. Ustawienie wartości CWU powodujeysterowanie wyjścia gdy temperatura czujnika T2 przekroczy wartość zadaną obiegu CWU. Zwolnienie wyjścia nastąpi gdy temperatura spadnie poniżej T2-Histereza CWU


Powyżej temp. – pozwala ustawić dowolną temperaturę z zakresu $0 \div T_{\text{max}}$ (T_{max} znajduje się w ustawieniach serwisowych) oraz czujnik, który jest monitorowany (T1 lub T2). Włączenie wyjścia następuje po przekroczeniu ustawionej w tym menu temperatury dla wybranego czujnika. Wyłączenie wyjścia następuje gdy temperatura na danym czujniku spadnie w stosunku do ustawionej o wartość histerezy CO dla czujnika T1 oraz Histereza CWU dla czujnika T2.


Powyżej przep. – pozwala ustawić wartość otwarcia przepustnicy, przy której zostanieysterowane wyjście H. Wyłączenie wyjścia nastąpi gdy otwarcie przepustnicy zmniejszy się w stosunku do wartości zadanej o 5%.


Bez względu na ustawioną opcjęysterowania wyjścia H, gdy zostanie onoysterowane na ekranie głównym w lewym dolnym rogu zostanie wyświetlona ikona **H**. (Rys. 6.2).

11.5. Kalibracja przepustnicy.




 Do przeprowadzenia procesu kalibracji przepustnicy potrzebny jest dostęp wizualny do wnętrza przepustnicy. Gdy przepustnica zostanie zabudowana nie będzie można przeprowadzić procesu kalibracji

 Proces kalibracji przepustnicy można przeprowadzić poza kominkiem podłączając ją bezpośrednio do regulatora.

 Kalibracja dotyczy pary przepustnica+regulator, po wymianie lub serwisie któregośkolwiek należy przeprowadzić proces kalibracji ponownie.

Po zainstalowaniu kominka i regulatora należy przeprowadzić kalibrację przepustnicy. Polega ona na ręcznym dostrojeniu przepustnicy do regulatora.


Gdy zostanie włączone menu kalibracji przepustnicy, przepustnica powietrza dolotowego zostanie automatycznie zamknięta. Należy ustawić kursor na ikonie przepustnicy i nacisnąć pokrętkę regulatora. Zacznie migać wartość korekty. Teraz kręcąc pokrętką przepustnica powietrza będzie poruszała się w prawo albo w lewo. Możliwe jest skorygowanie położenia przepustnicy w zakresie $\pm 7^\circ$. Należy ustawić taką wartość, która daje najlepsze zamknięcie przepustnicy (najlepszą prostopadłość motyla/kłapy przepustnicy do jej osi)



Kalibracji przepustnicy dokonuje się tylko raz przy instalacji kominka.

Wartości kalibracji przepustnicy nie będą resetowane gdy zostanie wywołane przywrócenie parametrów domyślnych.

11.6. Ustawienia serwisowe



W tym miejscu znajdują się parametry serwisowe, dostęp do tego menu zabezpieczony jest hasłem. Ustawienia w tym menu przeznaczone są dla instalatora/serwisanta.



Rys. 11.3 Ekran logowania użytkownika

Szczegółowy opis parametrów dostępny jest w instrukcji instalacji.

Jeżeli nie zostanie podany żaden kod dostępu (zostanie pozostawiona wartość **0000**) regulator pokaże zawarte w menu wartości parametrów tylko do odczytu.



Parametry powinny być modyfikowane jedynie przez osoby uprzednio przeszkolone lub posiadające odpowiednią wiedzę techniczną. Zapisanie niewłaściwych parametrów może skutkować złym działaniem kominka lub jego uszkodzeniem.


11.7. Przywrócenie parametrów fabrycznych

W tym menu możliwe jest przywrócenie parametrów i nastaw fabrycznych. Wpisując w oknie logowania hasło **0002** i zatwierdzając je, regulator przywróci tylko parametry domyślne użytkownika. Parametry serwisowe oraz kalibracja przepustnicy nie zostaną zmienione.

Przed przywróceniem regulator zgłosi monit z prośbą o potwierdzenie działania.

Po przywróceniu parametrów fabrycznych należy ponownie ustawić zegar, ponieważ został on wyzerowany do daty: 00:00, 01-01-2010.

11.8. Tabela parametrów domyślnych




Regulator posiada wbudowaną tabelę parametrów domyślnych. Aby sprawdzić do jakich wartości zostaną przywrócone parametry w regulatorze gdy zostanie wywołane hasło przywrócenia parametrów domyślnych należy w oknie logowania **ustawień serwisowych** podać hasło **0005**. Po potwierdzeniu przez OK, regulator otworzy tabelę parametrów domyślnych.

12. MENU OBSŁUGA

To menu dedykowane jest użytkownikowi. W tym miejscu dokonuje się podstawowych zmian obsługi samego regulatora.




12.1. Menu obsługa \ Ustawienia



Zawiera:

Tabliczka znamionowa - pozwala odczytać informacje o wersji sprzętu i oprogramowaniu urządzenia;



Rys. 12.1 Elektroniczna tabliczka znamionowa.

Język - pozwala zmienić język opisów.


Kierunek enkodera - pozwala odwrócić reakcję na pokręcanie pokrętła;

Time Out - czas nieaktywności, liczony w sekundach, po którym następuje samoczynne wyjście z menu oraz wygaszenie podświetlenia ekranu i pokrętła;


Szybkość menu - pozwala ustawić szybkość animacji menu elipsoidalnego.

Pulsowanie enkod. pozwala ustawić pulsowanie podświetlenia enkodera po wygaszeniu wyświetlacza (upływie timeout). Funkcja pomocna w zlokalizowaniu regulatora w ciemnych pomieszczeniach. Pulsowanie podświetlenia enkodera występuje nadal po wyłączeniu regulatora.

12.2. Menu obsługa \ Ekran



W tym menu mamy dostęp do ustawień opcji ekranu. Pokręcanie pokrętłem powoduje przemieszczanie pomiędzy polami ustawień podświetlenia i kontrastu.



Rys. 12.2 Ekran opcji wyświetlacza.


Należy przy pomocy pokrętła ustawić znacznik (biały obrazek na czarnym tle) na żądanej pozycji i naciskając pokrętło wywołać tryb edycji (Wartość cyfrowa zaczyna migać).

Teraz kręcąc pokrętłem należy ustawić żądany poziom parametru i zatwierdzić poprzez ponowne naciśnięcie pokrętła. Po tej operacji kursor znajduje się w trybie zaznaczania, można teraz w taki sam sposób zmienić kolejną wartość.


Odwrócenie kolorów wyświetlacza Powoduje włączenie funkcji negatywu wyświetlacza. Wszystkie kolory zostaną odwrócone.

Po dokonaniu zmian należy ustawić kursor na wartości **OK** lub **ANULUJ** które odpowiednio zatwierdzają lub odrzucają wprowadzone na tym ekranie zmiany. Wywołanie obu powoduje wyjście do menu.

12.3. Menu obsługa \ Głośność



W tym menu mamy dostęp do ustawień dźwięków w regulatorze.




Rys. 12.3 Ekran opcji dźwięku.

Ustawienia siły dźwięku dokonuje się tak samo jak w przypadku ustawień kontrastu i podświetlenia.

Wyłączenie potwierdzania dźwięków sygnałem ruchu pokrętki powoduje nie potwierdzanie ruchu pokrętką sygnałami dźwiękowymi. Ustawienia tego parametru dokonuje się poprzez ustawienie kursora w trybie zaznaczania na ikonę i wciśnięcia gałki pokrętki.

Włączenie dźwięków alarmów spowoduje zgłaszanie sygnałem dźwiękowym zdarzeń alarmowych. Odznaczenie tej opcji będzie skutkowało cichym alarmem: tylko poprzez miganie wyświetlacza. Alarmy nie będą potwierdzane sygnałem dźwiękowym. Ustawienia tego parametru dokonuje się poprzez ustawienie kursora w trybie zaznaczania na ikonę i wciśnięcia gałki pokrętki.

12.4. Menu obsługa \ Zegar



Przed rozpoczęciem pracy z regulatorem należy ustawić zegar i datę. Dzień tygodnia widoczny w oknie głównym zostanie automatycznie obliczony przez regulator.




Rys. 12.4 Ekran ustawiania zegara

Ustawienia daty i godziny należy potwierdzić przez zatwierdzenie „OK”. Jeżeli zostanie wybrany przycisk „ANULUJ”, zmiany ustawień daty i godziny zostaną odrzucone.

Regulator posiada funkcję podtrzymywania zasilania zegara przez czas około 10 dni. Po tym czasie, jeżeli zasilane sieciowe nie zostanie przywrócone, zegar zostanie zresetowany.

13. WYŁĄCZENIE



Służy do wyłączenia regulatora. Wywołanie tego menu spowoduje zapytanie czy wyłączyć regulator.



Rys. 13.1 Ekran wyłączenia

Gdy wyłączenie zostanie potwierdzone poprzez **TAK**, przepustnica powietrza dolotowego kominka zostanie ustawiona na wartość parametru **Przep. Wył./wyg.** (opis parametru znajduje się w rozdziale 11.3).

Natomiast jeżeli temperatura na płaszczu wodnym jest większa niż wartość **Tpraca**, regulator zgłosi monit „**Próba wyłączenia regulatora przy wysokiej temperaturze**”. Potwierdzenie przez **TAK** spowoduje wyłączenie regulatora, a praca pomp zostanie wstrzymana. Przepustnica powietrza dolotowego (aby zapobiec uszkodzeniu kominka) zostanie całkowicie zamknięta.

Odrzucenie **NIE** spowoduje wyjście do ekranu głównego i dalszą pracę regulatora.



Wyłączenie regulatora można również wywołać w oknie głównym poprzez wciśnięcie pokrętki na 3 sekundy. Zostanie wyświetlone potwierdzenie Rys. 13.1



Praca pomp po wyłączeniu regulatora zostanie wstrzymana

Regulator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator pozwalający na zamknięcie przepustnicy w razie zaniku zasilania. Po ustaniu zaniku zasilania regulator włączy się automatycznie i podejmie pracę.

INSTRUKCJA INSTALACJI

ecoKOM 200 Classic

14. DANE TECHNICZNE

Dostępne wykonania ecoKOM 200:

Wejścia pomiarowe	temperatura płaszcza wodnego kominka (T1, zaciski 9 i 10) temperatura zasobnika CWU (T2, zaciski 11 i 12)
Inne wejścia/wyjścia:	Wyjście H (zaciski 7 i 8) 5-6V/0,1A (DC) Wyjście sterowania i zasilania przepustnicy: <ul style="list-style-type: none">• zasilanie 5V/150mA, zaciski 14 i 15;• sterowanie 3,3V/max 3mA, zaciski 13 i 14;
Wyjścia wysokonapięciowe:	Sterowania pompą obiegu CO P1(zaciski P1L i P1N): 230V/0,5A; Sterowania pompą obiegu CWU P2(zaciski P2L i P2N): 230V/0,5A;
Zasilanie regulatora:	230V, I=1,02A*, 50Hz
Znamionowe napięcie uderowe	2500V~
Warunki pracy	0° ≤ Ta ≤ 40°C, wilgotność 10-90%, bez kondensacji pary wodnej
Stopień ochrony obudowy	IP 20
Masa	~280g (samego regulatora)
Wymiary WxHxL	Rys. 15.2

*Pobór prądu przez sam regulator wynosi 0,02A

Tabela dokładności pomiarowych temperatury:

Struktura wewnętrzna	KTY81-110 (CT4)
Dokładność	±1°C
Zakres wyświetlany T1,T2	0÷99°C

14.1. Skład zestawu

- Regulator ecoKOM 200 Classic szt.1
- Czujniki temperatury T1, T2 (CT4) szt.2
- Przepustnica powietrza dolotowego PPD 100 szt.1
- Instrukcja instalacji i użytkowania szt.1

15. MONTAŻ ECOKOM 200

Regulator zaprojektowano do użytkowania w środowisku, w którym mogą występować co najwyżej suche zanieczyszczenia przewodzące (2 stopień zanieczyszczenia wg PN-EN 60730-1). Ponadto regulator nie może być użytkowany w warunkach wystąpienia kondensacji pary wodnej oraz być narażony na działanie wody.



Oprogramowanie urządzenia nie zapewnia wymaganego stopnia zabezpieczenia, które powinno być zapewnione poprzez stosowanie zewnętrznych zabezpieczeń instalacji.

15.1. Instalacja regulatora.

Regulator został przewidziany do instalacji na ścianie w pozycji pionowej jak na rysunku 15.2. Przewody obwodów zewnętrznych zostały przewidziane do wprowadzenia ze ściany (podtynkowo).



Przed otwarciem obudowy należy odłączyć zasilanie sieciowe. Instalację należy wykonywać przy odłączonym napięciu sieciowym.




Regulator powinien być zainstalowany przez wykwalifikowanego i autoryzowanego instalatora, zgodnie z wymaganiami normy EN 60335-1.



W urządzeniu nie zastosowano bezpiecznika wymiennego przez instalatora lub użytkownika. Jeżeli bezpiecznik został przepalony w trakcie instalacji lub użytkowania, oznacza to, że urządzenie uległo uszkodzeniu. Należy je przesłać do autoryzowanego serwisu celem dokonania naprawy.

Sposób otwarcia panelu przedstawiono na Rys. 15.1



16. SCHEMAT APLIKACYJNY


Poniżej przedstawiono schemat aplikacyjny regulatora ecoKOM 200. Szczegóły podłączenia poszczególnych wyjść przedstawiono w rozdziałach 16.1.2÷16.1.6




Przedstawiony schemat hydrauliczny nie zastępuje projektu instalacji centralnego ogrzewania i może służyć jedynie do celów poglądowych.



Kominiek powinien być zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją producenta kominka



Rys. 16.1 Schemat aplikacyjny



Rys. 16.2 Schemat aplikacyjny z instalacjami systemu zamkniętego

16.1.1. Obsługa złącz


Regulator został wyposażony w złącza zaciskowe sprężynowe przystosowane do przyjęcia przewodu wraz z końcówką tulejkową. Zakres dopuszczalnych powierzchni przekroju przewodów podłączanych do zacisków przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj obwodu	Przekrój przewodu
Obwody sieciowe	0,75÷1mm ² *
Obwody niskonapięciowe	0,25÷0,75mm²

*Dla instalacji z przewodem drutowym, maksymalny przekrój przewodu wynosi 1,5mm²

Aby zapewnić prawidłową współpracę przewodu ze złączem długość odizolowania przewodu oraz końcówki tulejkowej powinna zawierać się w przedziale **8÷10mm**.

Umieszczenie przewodu w złączu wykonuje się naciskając płaskim śrubokrętem przycisk na złączu, wsuwa się koniec przewodu, (z zamontowaną tulejką zaciskową) a następnie zwalnia przycisk.



Rys. 16.3 Obsługa złącz zaciskowych

16.1.2. Podłączenie obwodów sieciowych



Urządzenie należy instalować przy odłączonym zasilaniu sieciowym.

Regulator przystosowany jest do zasilania napięciem 230V~, 50Hz. Zasilanie podłącza się do zacisków oznaczonych „→” i „L” oraz „N”. Schemat połączeń elektrycznych przedstawiono na Rys. 16.4


Przewody do zasilania urządzeń sieci 230V powinny być prowadzone w sposób uniemożliwiający zetknięcie się ich z przewodami podłączanymi do czujników i innych podzespołów niskonapięciowych, dodatkowo wszystkie przewody nie powinny stykać się

z powierzchniami o temperaturze przekraczającej nominalną temperaturę pracy tych przewodów.

W regulatorze nie zastosowano złącza ochronnego PE, gdyż sam regulator nie wymaga uziemienia. Zaciski PE pomp powinny być połączone z punktem PE sieci zgodnie z dokumentacją tych peryferiów oraz przepisów dotyczących wykonywania instalacji. Sposób odpowiedniego wykonania instalacji elektrycznej pozostaje w gestii instalatora. Zaleca się łączenie obwodów PE poprzez zewnętrzną złączkę śrubową tak jak to pokazano na schematach z punktem PE sieci.




Pompy mogą być zainstalowane zarówno na zasilaniu jak i na powrocie kominka. Miejsce zainstalowania pompy powinno być dobrane do instalacji oraz wymagań podanych przez producenta kominka



Rys. 16.4 Podłączenie zasilania sieciowego

16.1.3. Podłączenie wyjścia H


Regulator jest wyposażony w dodatkowe wyjście sterujące włączające zewnętrzne źródło ciepła, gdy kominek nie dostarcza lub nie jest w stanie dostarczyć ciepła na żądanym poziomie. Do takich źródeł można zaliczyć grzałki lub kotły gazowe. Wyjście H w regulatorze umieszczono na zaciskach 7-8. i przystosowane jest do podłączenia przekaźnika o napięciu zasilania cewki 5...6V (o rezystancji cewki nie mniejszej niż 60Ω). Schemat podłączenia wyjścia do zewnętrznego kotła lub grzałki przedstawiono na Rys. 16.5.



Rys. 16.5 Podłączenie wyjścia H

Zalecany typ przełącznika to Finder 44.62.7.006.0000 który ma obciążalność 2x10A. Nadaje się on do sterowania grzałek (obciążeń rezystancyjnych) o mocy do 2,5k VA. Przełącznik ten wraz z podstawką jest dostępny jako akcesoria dodatkowe. W razie zastosowania innego przełącznika (np. prod. Relpol RM84-2012-25-1005) należy sprawdzić jego parametry techniczne, a także czy spełniane są przez niego normy bezpieczeństwa.

Regulator może również poprzez wyjście H przełączać obiegi grzewcze. Przykład podłączenia zaworu przełączającego obiegi grzewcze przedstawiono na rysunku poniżej.



Rys. 16.6 Podłączenie zaworu trójdrogowego




Warunkiem poprawnej pracy wyjścia jest ustawienie odpowiedniej funkcji w opcjach wyjścia H. (opisane w roz. 11.4)

16.1.4. Podłączenie czujników temperatury

czujników

Regulator ecoKOM 200 współpracuje z czujnikami temperatury typu CT4 o zakresie pomiarowym 0÷100°C:

Czujniki CT4 zostały standardowo wyposażone w kable długości 2m. Jeżeli jest potrzeba przedłużenia przewodu tego czujnika to należy użyć przewodu o przekroju 0,5...1,5mm² o długości nie przekraczającej 30 metrów, a miejsca połączeniowe kabli powinny być zabezpieczone przed zwarcieniem i wilgocią.



Rys. 16.7 Podłączanie czujników temperatur


16.1.5. Instalacja przepustnicy PPD

Regulator steruje dopływem powietrza do paleniska za pomocą przepustnicy **PPD** (przepustnica powietrza dolotowego).

Przepustnica powinna być dopasowana do średnicy króćca dolotowego. Standardowe wykonanie przepustnicy ma średnicę 100mm.

Przepustnica powinna być zainstalowana na króćcu powietrza dolotowego kominka. Sama przepustnica powinna być oddalona od źródła ciepła tak, aby temperatura w miejscu instalacji przepustnicy nie przekraczała 60°C. Jest to temperatura wytrzymałości elementów przepustnicy. Powyżej tej temperatury elementy przepustnicy mogą zostać uszkodzone.

Do doprowadzenia powietrza pomiędzy kominkiem, a przepustnicą oraz pomiędzy przepustnicą, a miejscem zasilania w powietrze można użyć rury „spiro” tak jak na rysunku.



Rys. 16.8 Sposób podłączenia przepustnicy

Miejsca łączeń rura-przepustnica i rura-kominek powinny być uszczelnione np. przy pomocy taśmy izolacyjnej aluminiowej.




Przepustnica powietrza nie posiada orientacji i nie ma znaczenia, z której strony jest odcinek wlotowy, a z której wylotowy.

16.1.6. Podłączenie przepustnicy PPD

Siłownik sterujący motylem przepustnicy wyposażony jest w przewód długości 30cm i zakończony kostką elektryczną. Przepustnicę należy łączyć przewodem trzyżyłowym o minimalnym przekroju $0,25\text{mm}^2$. Maksymalna dopuszczalna długość przewodu nie powinna przekraczać 10m. W środowisku o dużym poziomie zakłóceń elektromagnetycznych praca serwomechanizmu może być niestabilna. W takim przypadku zaleca się zastosowanie przewodu ekranowanego do podłączenia przepustnicy.

Ekran takiego przewodu nie powinien być nigdzie podłączony i należy go izolować na obu końcach




Rys. 16.9 Podłączenie przepustnicy PPD do regulatora



Przewody wychodzące z siłownika zakończone są kostką elektryczną z wpiętym kondensatorem przeciwzakłóceń między linie PWM i GND. Jego usunięcie grozi złą pracą przepustnicy i awarią siłownika.


17. ZAMKNIĘCIE OBUDOWY

Aby zamknąć obudowę należy zaczepić pokrywę obudowy wnekami w pokrywce za wypustki w podstawie (Pokazane na Rys. 17.1)



Rys. 17.1 Zamknięcie obudowy krok pierwszy

Następnie należy docisnąć pokrywę w miejscu pokazanym czerwoną strzałką (Rys. 17.2), aż do momentu usłyszenia wyraźnego kliknięcia zatrzasku



Rys. 17.2 Zamknięcie obudowy krok drugi

18. USTAWIENIA SERWISOWE




Dostęp do opcji regulatora jest zabezpieczony hasłem. Aby dokonać ich modyfikacji należy zalogować się hasłem serwisowym.



Rys. 18.1 Ekran logowania użytkownika

Aby się zalogować należy ustawić kursor na odpowiedniej cyfrze obracając pokrętkę, po czym kliknąć przyciskiem. Gdy cyfra zacznie migać, należy kręcąc pokrętkę zmieniać wartość. Zatwierdzenie cyfry odbywa się po ponownym kliknięciu. Edycja od razu przeniesie kursor na kolejną pozycję.

Potwierdzenie logowania następuje przez wywołanie „OK” lub odrzucenie logowania poprzez „ANULUJ”. Jeżeli zostanie podane błędne hasło urządzenie zgłosi monit Rys. 18.2



Rys. 18.2 Informacja o błędnie wprowadzonym hasle

Należy powtórzyć logowanie.



Pozostanie hasła 0000 i wywołanie OK. pokaże wartości parametrów jako tylko do odczytu



Parametry powinny być modyfikowane jedynie przez osoby uprzednio przeszkolone lub posiadające odpowiednią wiedzę techniczną. Ustawienie niewłaściwych parametrów może skutkować złym działaniem układu lub wręcz jego uszkodzeniem.

Opis parametrów.

Tmax - Parametr ograniczający możliwość zadania maksymalnej górnej temperatury zadanej obiegu CO oraz **Tmax-TpodCWU** jako maksymalna możliwa do zadania temperatura dla obiegu CWU.

Histeresa CO – Histeresa (nieczułość) obiegu pompy CO. Dodatkowo przy pomocy tej histeresy działają akcje alarmowe oraz inne włączenia np. wyjścia H w urządzeniu.

Histeresa CWU – Histeresa (nieczułość) obiegu pompy CWU. Gdy obieg CWU jest naładowany, ponowne jego ładowanie rozpocznie się dopiero, gdy temperatura obiegu CWU spadnie w stosunku do wartości zadanej poniżej wartości parametru **Histeresa CWU**.



Nie zaleca się ustawiać wartości mniejszych niż 4°C gdyż będzie to prowadziło do częstego ładowania zasobnika CWU i częstego rozchwiania temperatury płaszcza kominka.

Kp – Wzmocnienie członu proporcjonalnego algorytmu PID sterowania przepustnicą regulatora.

Ti – czas całkowania (zdwojenia) akcji całkującej algorytmu PID sterowania przepustnicą regulatora



Ustawienie wartości 0 wyłączy człon całkujący regulatora.

Td - czas różniczkowania (wyprzedzenia) algorytmu PID sterowania przepustnicą regulatora



Ustawienie wartości 0 wyłącza człon całkujący regulatora.

P% optimum – optymalny poziom otwarcia przepustnicy osiągany gdy wszystkie akcje członów PID nie mają wpływu na przepustnicę. (wartość dodawana na końcu regulatora PID)

tP-PID – Czas co jaki przepustnica będzieysterowywana (czas pomiędzy kolejnymi zmianami położenia przepustnicy).



Zmniejszenie wartości tego czasu działa stabilizująco na obiekt jednak skraca żywotność przepustnicy. Zaleca się ustawienie wartości na 20÷30 sekund. Jeżeli kominek na to pozwala można nawet ustawić wartość 40 sekund co znacznie wydłuży czas życia przepustnicy.

Uni max - Wartość maksymalna akumulatora akcji całkującej regulatora PID. (maksymalna wartość udziału akcji całkującej na wyjściu sterującym przepustnicą)



Ustawienie zbyt dużej wartości tego parametru będzie prowadziło do większych oscylacji obiektu ale będzie prowadziło do zmniejszenia uchybu w stanie ustalonym.

Uni min - Wartość minimalna akumulatora akcji całkującej regulatora PID (minimalna wartość udziału akcji całkującej na wyjściu sterującym przepustnicą).



Wartość powinna być ustawiona co najmniej na wartość parametru P% optimum.

Und max - Wartość maksymalna akumulatora akcji różniczkującej (maksymalna lub minimalna wartość udziału akcji różniczkującej na wyjściu sterującym przepustnicą).



Nie zaleca się ustawiania wartości większej niż 60 ponieważ będzie to prowadziło do dużych wahań przepustnicy podczas nagłych szybkich wzrostów lub spadków temperatury.



Parametry: Kp, Ti, Td, P% optimum, tP-PID, Uni max, Uni min, Und max mają istotny wpływ na proces palenia w kominku, nie zaleca się ich modyfikacji przez osoby nieświadome działania ustawień tych parametrów na obiekt regulacji.

Zasilanie przep. – Przełącza funkcję sposobu zasilania przepustnicy. Ustawienie wartości **okres**. Oznacza, że regulator poysterowaniu przepustnicy (zmianie położenia) odłączy zasilanie od przepustnicy do momentu, w którym ponownie będzie chciałysterować przepustnicę (poysterowaniu przepustnicy można ją swobodnie przestawić ręką). Ustawienie wartości na **ciągłe** włącza tryb ciągłego zasilania przepustnicy. Po zmianie położenia przepustnicy nawet gdy jej motyl zostanie przestawiony np. ręką przepustnica będzie ciągle wracała do zadanego położenia.



*Zaleca się ustawienie wartości na **okres** jeżeli poysterowaniu przepustnica nie może się ustabilizować i ma tendencję do „tańczenia”. Zjawisko takie spowodowane jest tym, że przepustnica jest zainstalowana w silnym polu elektromagnetycznym i jej ciągły ruch jest spowodowany zakłóceniami na wejściu PWM do serwomechanizmu. Jeżeli jednak wahania przepustnicy są duże oznacza to że odcięcie zasilania może wystąpić w niekorzystnym dla procesu palenia położeniu. Toteż ustawienie tego parametru należy dobrać indywidualnie dla aplikacji.*

Td braku opału - Czas różniczkowania algorytmu wykrywania braku opału.

19. TYPOWE NIEDOMAGANIA UKŁADU

Objaw	Co robić
Regulator pomimo osiągnięcia temperatury zadanej nie zamyka przepustnicy lub zamyka z opóźnieniem	<p>1. Jest to działanie prawidłowe. Długie dochodzenie do wartości zadanej spowodowało napełnienie akumulatora akcji całkującej algorytmu PID. Wkrótce regulator zacznie zamykać przepustnicę szukając optymalnego otwarcia.</p> <p>2. Gdy temperatura zadana obiegu CO jest mniejsza niż temperatura zadana CWU+TpodCWU regulator w trakcie ładowania zasobnika CWU podniesie temperaturę zadaną obiegu CO celem naładowania zasobnika do temperatury zadanej. Gdy zasobnik osiągnie temperaturę zadaną a pompa P2 ładująca ciepło w zasobnik wyłączy się, regulator przywróci temperaturę zadaną dla obiegu CO do wielkości zadanej przez użytkownika.</p>
Regulator otworzył przepustnicę kominka na 100% jednak temperatura płaszcza nie rośnie	<p>1. Najprawdopodobniej ilość dostarczonego opału do kominka jest nie wystarczająca by podnieść temperaturę.</p> <p>2. W danym momencie pracują obie pompy CO oraz CWU i kominek nie jest w stanie dostarczyć żadnej ilości energii. W takim wypadku można włączyć funkcję priorytetu CWU i gdy jest zapotrzebowanie na ciepłą wodę regulator wyłączy pompę CO celem szybszego naładowania zasobnika.</p>
Pomimo zamknięcia przepustnicy kominek stygnie bardzo wolno lub temperatura na kominku rośnie nadal	<p>1. Ilość dostarczonego paliwa jest zbyt duża w stosunku do zapotrzebowania na ciepło instalacji. Poprawnie przebiegający proces palenia powinien pozwalać na otwieranie przepustnicy w zakresie 5÷100%.</p> <p>2. Sytuacja taka może być spowodowana przez włączoną funkcję priorytetu CWU, która aby szybciej nagrzać zasobnik CWU wyłączy pompę obiegową CO. Jest to sytuacja normalna. Może zdarzyć się, że moc wężownicy zasobnika CWU jest zbyt mała w stosunku do mocy dostarczanej przez kominek i podczas ładowania zasobnika CWU w funkcji priorytetu (Pompa CO stoi) kominek będzie się zbyt wolno nagrzewał, aż do osiągnięcia temperatury alarmowej 90° „Płaszcz przegrzany”. Pomoc może ustawienie funkcji wybiegu pompy CO na wartość minimalną (1 minuta). Regulator będzie włączał pompę CO co jedną minutę na okres 30 sekund. Jeżeli nie przyniesie tożądanego skutku i sytuacja będzie się często powtarzać, oznacza to że układ nie jest przystosowany tylko do ładowania zasobnika CWU, funkcję priorytetu należy wyłączyć.</p> <p>3. Przepustnica powietrza dolotowego zapewnia minimalny prześwit celem zabezpieczenia przed zbieraniem się gazów w kominku co mogło by doprowadzić do ich zapalenia w przypadku dostarczenia powietrza do kominka (np. przez otwarcie drzwiczek kominka).</p>
Temperatura na zasobniku CWU jest niższa od zadanej a pompa CWU nie startuje	<p>1. Pompa ładująca ciepło w zasobnik CWU startuje dopiero gdy temperatura spadnie poniżej histerezy danej parametrem serwisowym Histereza CWU. Dodatkowo regulator wstrzymuje pracę pompy CWU jeżeli temperatura płaszcza jest mniejsza niż TzCWU+Tpod.</p>

Podczas rozpalania gdy regulator osiągnie temperaturę daną parametrem Tpraca nagle uderowo wzrasta temperatura na płaszczu	1. Przyczyną takiego stanu może być nieprawidłowo zainstalowany czujnik T1 temperatury płaszczu kominka. Sytuacja wskazuje na zainstalowanie czujnika na rurze poza płaszczem kominka. Jest to nieprawidłowe działanie i kominek będzie nieprawidłowo regulował temperaturę. Na początku procesu rozpalania regulator nie włącza pomp celem ochrony płaszczu kominka przed zimnym powrotem. Dopiero po osiągnięciu temperatury danej parametrem Tpraca regulator uruchomi pompę i gorąca woda z płaszczu dotrze do czujnika temperatury powodując zjawisko uderowego wzrostu temperatury płaszczu. Należy zainstalować czujnik w tulei termometrycznej wewnątrz płaszczu
Obserwowane duże oscylacje temperatury.	1. Źle zainstalowany czujnik płaszczu kominka (przyłgowo na rurze poza płaszczem kominka) 2. Źle dobrane nastawy regulatora, należy skontaktować się z instalatorem
Wyłączony regulator uruchomił pompę	1. Gdy pompa przestaje pracować (CO lub CWU) regulator zaczyna liczyć czas i jeżeli czas postoju pompy przekroczy wartość daną parametrem Antyzastanie regulator uruchomi pompę która stoi dłużej niż podany czas na okres 30 sekund, po tym czasie pompa zostanie zatrzymana a regulator od nowa zacznie obliczać czas. Funkcję antyzastania można wyłączyć.

Rejestr zmian

Wyd.5 dn 20-09-2010:

1. Zmiana sposobu organizacji menu.
2. Dodano schemat instalacji dla połączenia z instalacją systemu zamkniętego
3. Dodano dodatkowe opcje obsługi wyjścia H w regulatorze
4. Uaktualniono treść dokumentu.

Wyd. 7 z dn 26-07-2011

1. Usunięto informacje o wymianie bezpiecznika.

Wyd. 7.1 z dn 20-04-2012

1. Aktualizacja prądu urządzenia.




Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i programowych bez wcześniejszych zapowiedzi

NOTATKI:

NOTATKI:



Prezentowany rysunek może być pomocny w instalacji regulatora. Jest on w skali 1:1. Stronę można odciąć i posłużyć się nią do zaznaczenia miejsca instalacji



Rys. 19.1 Rysunek instalacyjny obudowy

PLUM sp. z o.o.

Ignatki 27a 16-001 Kleosin

tel. 85 749-70-00

fax 85 749-70-14

plum@plum.pl